

KONTROLNÍ PROTOKOL A SEZNAM PRO ÚDRŽBU

Datum: 19.5.2023

Místo: p. Musilová, Zahradní 358, Šenov u Nového Jičína

Typ kotle: Buderus U054-24T

Uvedení do provozu: 19.6.2009

1.	Kontrola vyčištění filtrů ÚT	✓
2.	Optická kontrola vedení spalovacího vzduchu/spalin	✓
3.	Optická kontrola kotlového tělesa	✓
4.	Kontrola, vyčištění hořáku, kotlového tělesa	✓
5.	Kontrola, vyčištění výměníku tepla	✓
6.	Kontrola provozního tlaku topného systému	1.5 bar.
7.	Kontrola připojovacího tlaku plynu / mbar	20.7
8.	Kontrola nastavení plynu	✓
9.	Kontrola, nastavení vstupního přetlaku expanzní nádoby	1.3 bar.
10.	Kontrola automat. odvodušňovaku, kulových kohoutů	✓
11.	Optická kontrola elektrické kabeláže, zda není poškozená	✓
12.	Kontrola nastavení regulátoru vytápění	✓
13.	Měření emisí, protokol o seřízení a nastavení	/
14.	Kontrola těsnosti vody a plynu v kotli	✓
15.	Kontrola nastavení servisních funkcí	✓
16.	Kontrola expanzní nádoby pro ohřev TUV a ÚT	4.0 bar.
17.	Zkouška pojistných ventilů	✓
18.	Zaškolení obsluhy	/
19.	Výměna anodové tyče	/

Použitý materiál:

čistící materiál

těsnící směs výměníku 1 ks

Poznámka:

Kotel byl seřízen pro bezpečný provoz.

NEVYHOVUJE PŘÍVOD VZDUCHU! VYŘEŠIT
DO 30.6.2023!

Service firma:

NOVÁK TOMÁŠ
Pod Salašem 406, Šenov u N. Jičína
INSTALÁTERSTVÍ-
VODA, TOPENÍ, PLYN
Mobil: 602 521 551
IČO: 630 51 214, DIČ: CZ7210045238