

o výchozí

Z P R Á V A

číslo : 42/04

revizi elektrického zařízení

zahájení revize dne 14.7.2004

ukončena dne 14.7.2004

Revize podle ČSN 33 1500
(33 2000-6-61)

revizní technik : Jiří Valášek

evid.číslo : 3262/7/02/R-E2/B

adresa :

Organizace: Dušan Tobiáš, Budišovice-Zátiší 1112

Revidovaný objekt: el. instalace chaty

Zdroje elektrického proudu :

a) vlastní

b) cizí SME

c) jiná zařízení

o celkovém výkonu

transf. o celkovém výkonu

kVA

kVA

kVA

Soustava 3x230/400 V, ochrana před neb.dotyk.nap.:

Samočinným odpojením od zdroje v síti TN

Instalováno :

motorů, svářeček apod. celkem

kW (kVA)

tepelných spotřebičů celkem

kW

žárovk., zářivk., výbojkových

kW

jiných spotřebičů

kW

Celkem instalováno

kW (kVA)

Rok příští revize : 2009

Při revizi bylo odpojeno vadné zařízení :

Měření izolačních odporů provedeno : PU 311

Měření zemních odporů provedeno :

Měření impedance provedeno :

Další použité přístroje :

Zerotest v.č.69759

Digiohm v.č.68631 L

Fitest v.č.65620

Celkový posudek :

Při provádění této výchozí revize nebylo shledáno
závad, které by z hlediska bezpečnosti bránily
uvedení zařízení do provozu.

Tato zpráva o revizi má 3 stran

Počet příloh :

Rozdělovník :

2x provozovatel

1x revizní technik

Počet vyhotovení : 3



.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev.technika

